

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КУРНОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.04.2023

№14

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения  
для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах  
Курносовского сельского поселения Большереченского муниципального  
района Омской области

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Курносовского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация Курносовского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Курносовского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области согласно приложения №1.

2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Курносовского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области согласно приложения № 2

3. Администрации Курносовского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области следует:

- 1) поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели;

2). Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Курносковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Курносовского сельского поселения в сети Интернет

Глава сельского поселения



П.М.Тимченко

## ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов Курносовского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области

### 1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов Курносовского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;
- пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки;
- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;
- пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

### 2. Содержание и эксплуатация источников ППВ

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;
- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ при тушение пожаров;
- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

2.2. Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

### 3. Учет, проверка и испытание источников ППВ

3.1. Администрация Курносовского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области должна в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Курносовского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ администрация Курносовского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области должна осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- Неисправности (недостатки) исключающие забор воды:

1. Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:

1.1. Отсутствие указателя (координатной таблички);

1.2. Не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

2. Невозможность подъезда:

2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

2.2. Отсутствие подъезда.

3. Невозможность его обнаружения:

3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.);

3.2. Завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);

3.3. Под слоем льда (снега);

4. Наличие технических дефектов:

5.1. Заглушен;

5.2. Нет стояка;

5.3. Не закреплён стояк;

5.4. Стояк забит грунтом;

5.5. Трещина в стояке;

6. Отключение от магистрали:

6.1. Отключение от магистрали.

- Отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

- Указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

3.5. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;
- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

3.6. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

#### 4. Ремонт и реконструкция источников ППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством .

Приложение № 1  
к постановлению администрации  
Курносовского сельского поселения  
от 10.04.2023 № 14

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Курносовского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области

№п/п	Место расположение скважины	Состояние скважины	Сведения о собственнике (св-во на право собственности, др. док)	Режим водоотбора: непрерывный, эпизодический, др.
1	с. Курносово пер. Банный 5в	Действующая Имеется пожарный кран	Администрация Курносовского сельского поселения 55АВ №589509 от 29.11.2007г.	Непрерывный
2	д. Сухокарасук ул. Лесная 16в	Действующая Имеется пожарный кран	Администрация Курносовского сельского поселения 55АВ №589507 от 29.11.2007г. (Объект передан в аренду ООО «К-Сервис»)	Непрерывный
3	д. Куйгалы, ул. Школьная 1б	Действующая Имеется пожарный кран	Администрация Курносовского сельского поселения 55АВ №589517 от 30.11.2007г. (Объект передан в аренду ООО «К-Сервис»)	Непрерывный
4	д. Добролюбовка ул. Школьная 4в	Действующая Имеется пожарный кран	Администрация Курносовского сельского поселения 55АВ №589515 от 30.11.2007г. (Объект передан в аренду ООО «К-Сервис»)	Непрерывный